



Факсимильное сообщение

от
МУП «Водоканал»
309-860

Кому: «Безопасный город» - 637-112,
Дежурный администрации 646136,
ГО и ЧС 61-44-24,
Роспотребнадзор 26-24-06, 26-37-34
Тепловые сети – 63 58 43
Пожарная часть -61-36-18, 21-12-17
НУК -64-66-14. 64-58-39
Департамент ЖКХ КК-8(861)2594072
Отдел образования 64-63-73
Администрация ЮР – 22-01-10
ЖКХ 61-00-14

Дата: 24.11.2022г.

После окончания работ по переврезке Ду-300мм по ул. Анапское шоссе 23.11.2022г , с 00 часов до 05:00 24.11.2022г., вода подавалась населению города. В 05:10 произошла аварийная ситуация на участке Ан. Шоссе -Луначарского, выдавило шток на задвижке д300 мм, на участке ул. Индустриальная-Анапское шоссе - дефект задвижки д 300мм, в связи с этим с 05.10 ориентировочно до 09:00 часов, выполнено технологическое отключение подачи воды в часть зоны № 3а, 29, 14.

По улицам:

Ул. Видова от ул. Видова, д.159 «А» до ул. Индустриальная.

Пер. Днепровский от ул. Ан. Шоссе до ул. Видова.

Ул. Луначарского от ул. Видова до ул. Ан.Шоссе.

Ул. Ан.шоссе от ул. Тобольская до ул. Московская.

Котельные: ул. Луначарского, д.6, ул. Ан. Шоссе, д.53, ул. Индустриальная, д.1.

Социальные объекты: Детские сады : №1, №3, №47, №60, №44.

В/Ч № 42091

СОШ №40, № 9.

Численность населения -9000 чел.

Работы будет производить подрядная организация ООО «ГИМ монтаж», ответственный Пузанкин В.В.

На время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.

По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Главный инженер
МУП «Водоканал»

В.Н.Ткачев